



Policy gällande:

Plan för åtgärder vid elavbrott vid BRS

Policy nr: P508		Hänvisning Styrelsebeslut (datum): 2019-04-10 Allmänt möte (datum):
Datum: 2019-04-10	Version: 2	
Ersätter Policy nr: P508 (v1): 2014-03-04		
Skapad av: Mischa Johansson		

Ventilation i stallarna

Endast ventilationen i Stora stallet är elberoende och vid eventuellt elavbrott erhålls ventilation genom att samtliga fyra ytterdörrar hålls öppna samt samtliga fönster öppnas. Övriga stallar har ventilation av självdragstyp och påverkas inte vid eventuellt elavbrott.

Vatten

Anläggningen är ansluten till det kommunala vattennätet och har även egen brandpost. Det sistnämnda innebär att anläggningen är prioriterad vid eventuella vattenförsörjningsproblem. Skulle tryckfall ändå uppstå eller vattnet i det kommunala nätet av någon anledning vara otjänligt finns tusenliters platstankar som vatten hämtas i från vattenpost i närliggande kommun alternativt från sjön Aspen med hjälp av traktordriven pump. Vattning sker ur hink. För ändamålet finns hinkar för samtliga hästar i lager.

Belysning

För att säkerställa arbetsbelysning vid elavbrott under mörk tid finns tio pannlampor samt batterier för dessa i lager. I tillägg till dessa finns ett antal ficklampor. Nödutrymningsskyltarna är försedda med ledljus med batteridrift.

Utrymningslarm

Larmanläggningen har batteridrift som aktiveras vid elavbrott och väsentlig funktionalitet påverkas därför inte.

Passersystem

Passersystemet fungerar med hjälp av reservkraft under 24 timmars elavbrott. Därefter måste nyckel användas för åtkomst till stallen. Personal och alla privathästägare har nyckel till Stora stallet. Övriga stallar kräver en speciell nyckel som återfinns i nyckelskåpet i Stora stallet.

Förvaring

Vattenhinkar och lampor med batterier förvaras i foderkammaren i stora stallet.